

1.2 LADESTRØMSMÅLING

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Type måleinstrument:	Lufttemperatur:	[°C]
Testspenning: [V]	Viklingstemperatur:	[°C]
	Relativ luftfuktighet:	[%]

Tidspunkt	Ladestrøm [μA] ved		1 min isolasjonsmotstand: [MΩ]
	Vindings-temp.	Omregnet T = 20 °C	
10 s			
20 s			
30 s			
40 s			
50 s			
60 s			
90 s			
2 min			
3 min			
5 min			
10 min			10 min isolasjonsmotstand: [MΩ]
Korrigert motstandsverdi			$R_{20^{\circ}C} = R_t \cdot 10^A = R_t \cdot 10^{\frac{t-20}{40}}$
Observasjoner / Merknader			
Utført	Dato:	Signatur:	
Godkjent	Dato:	Signatur:	