

1.18 PDA-MÅLING

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Måleinstrument:				Instrumentforsterkning:					
Dato									
Time-teller									
Vikl. temp.									
Last [MVA]									
		Endring	Karak.		Endring	Karak.		Endring	Karak.
RC1+									
RC1-									
RC2+									
RC2-									
SC1+									
SC1-									
SC2+									
SC2-									
TC1+									
TC1-									
TC2+									
TC2-									
Endring $A = (1 - NQN_{\text{gammel}} / NQN_{\text{ny}}) / \text{Tid mellom målingene i år (ekvivalent driftstid)}$									
Observasjoner / Merknader									
Utført	Dato:				Signatur:				
Godkjent	Dato:				Signatur:				