1.7 HØYSPENT LIKESPENNINGSMÅLING (1/3)

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Lufttemperatur:	[ºC]	Utladetid mellom målinger	
Viklingstemperatur:	[ºC]	Fase 1 / 2 =	[min]
Relativ luftfuktighet:	[%]	Fase 2 / 3 =	[min]

			Samlet strøm						Avledningsstrøm		
	t [min s]	U [kV]	U		V		W		U,V	U,W	V,W
			I_1	e	I_1	e	I_1	e	I_2	I_2	I_2
	10 s	5									
	20 s	5									
	30 s	5									
	40 s	5									
	50 s	5									
I_a	60 s	5									
	90 s	5									
I_b	3 min	5									
	5 min	5									
	8 min	5									
I_c	10 min	5									

Her beregnes absorbsjonskoeffisienten N, t finnes videre fra tabell.
Strømstigningen pr spenningstrinn, e, fylles ut herfra.

$$N = \left[\frac{I_a - I_b}{I_b - I_c}\right]^2 = (\quad)^2 \approx$$

Restladning før måling		
U,V	U,W	V,W

Observasjoner / Merknader

Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur: